

<b>Ergebnisse der Umweltinspektion von technischen Anlagen</b>	
Bericht zur Umweltinspektion	
Datum: 05.09.2019	Seite <b>1</b> von <b>2</b>

<b>Firma</b>	Hermann Kleinholz Abschleppdienst und Kranverleih
<b>Standort</b>	Kölner Straße 29, 45481 Mülheim an der Ruhr
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Betriebstankstelle und Waschplatz
<b>Datum der Umweltinspektion</b> <b>Dauer der Inspektion vor Ort</b>	29.11.2018 sowie 05.09.2019 (Nachkontrolle) 1,25 Stunden
<b>Art der Umweltinspektion</b>	<input checked="" type="checkbox"/> angemeldet <input type="checkbox"/> unangemeldet
<b>Zuständige Überwachungsbehörde</b>	Untere Abfallwirtschafts- und Immissionsschutzbehörde
<b>Umfang der Umweltinspektion</b>	Medienübergreifende Umweltinspektion mit den Schwerpunkten: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Immissionsschutz</li> <li>• Lagerung und Umgang mit Abfällen und wassergefährdenden Stoffen</li> </ul>
<b>Grundlage der Umweltinspektion</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 52 BImSchG</li> <li>• § 47 KrWG</li> <li>• § 100 WHG i.V.m. § 93 LWG</li> <li>• Umweltinspektionserlass des MKULNV vom 29.5.15</li> </ul>
<b>Ergebnis der Umweltinspektion</b>	<input type="checkbox"/> Keine Mängel <input checked="" type="checkbox"/> Geringfügige Mängel <sup>1)</sup> <input checked="" type="checkbox"/> Erhebliche Mängel <sup>2)</sup> <input type="checkbox"/> Schwerwiegende Mängel <sup>3)</sup>
<b>Beschreibung der Mängel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mängel am Abfüllplatz der Betriebstankstelle<sup>2)4)</sup></li> <li>- Mängel an der Fläche des Waschplatzes<sup>2)4)</sup></li> <li>- Fehlende Generalinspektion von zwei Leichtflüssigkeitsabscheidern<sup>1)4)</sup></li> <li>- Lagerung von Materialien im Auffangraum eines Heizöltanks<sup>1)4)</sup></li> <li>- Fehlende Messberichte von zwei Feuerungsanlagen gemäß der 1.BImSchV<sup>1)</sup></li> </ul>
<b>Veranlasste Maßnahmen</b>	Revisions schreiben, Anhörung, Ordnungsverfügung

<b>Ergebnisse der Umweltinspektion von technischen Anlagen</b>	 <b>Mülheim an der Ruhr</b> Stadt am Fluss
Bericht zur Umweltinspektion	
Datum: 05.09.2019	Seite <b>2</b> von <b>2</b>

## Legende

- 1) Geringfügige Mängel  
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.
- 2) Erhebliche Mängel  
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.
- 3) Schwerwiegende Mängel  
sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/ Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.
- 4) Mangel zwischenzeitlich behoben