

Name:

Adresse:

Hauptmeldernummer: **FMH 00**

Prüfliste zur Vorlage bei der Feuerwehrabnahme Für Neubau oder Erweiterung von Brandmeldeanlagen

Bauherr:

Betreiber:

Errichter:

Fachplaner:

Nr.	Prüfpunkt	Pos.	Neg.	Bemerkungen
1.	Abnahmebericht gemäß Prüf VO NRW durch staatlich anerkannten Sachverständigen.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Instandhaltungsvertrag (mit gültiger Zertifizierung der Wartungsfirma).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Kopie eines Einweisungsprotokolls der eingewiesenen Personen (mind. 3 Personen).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Übertragungseinrichtung Störmeldung ist aufgeschaltet bei: _____ Sabotagealarm ist aufgeschaltet bei: _____	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Feuerwehrpläne gemäß Gestaltungsrichtlinien / Checkliste und CD vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.	Feuerwehrlaufkarten gemäß Mustervorlage in DIN A3 und auf CD vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.	Meldergruppenverzeichnis gemäß Mustervorlage in DIN A3 und auf CD vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.	Meldergruppenverzeichnis 1x DIN A4 in Prospekthüllen für die Einsatzakten der BF vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Nr.	Prüfpunkt	Pos.	Neg.	Bemerkungen
9.	Objektschlüssel (überwachte Bereiche) für die freie Zugänglichkeit der Feuerwehr doppelt vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.	Beantragung / Freigabe / Lieferung des Doppelbartschlusses (FSD 3) ist bei der BF erfolgt.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.	Vereinbarung über den Betrieb eines Feuerweh-Schlüsseldepots (FSD 3) Anhang A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.	2 verstellbare Halbprofilzylinder (Schließanlage/Hauptzugang) zur Aufnahme der Objektschlüssel im FSD 3 vorhanden.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.	Bestellung der Halbprofilzylinder aus der Mülheimer Feuerweherschließung für nachstehend angekreuzte Einrichtungen beantragt. <input type="checkbox"/> FSD 1 <input type="checkbox"/> FSD 2 <input type="checkbox"/> FSD 3 <input type="checkbox"/> FSE <input type="checkbox"/> Überschließung <input type="checkbox"/> FBF inkl. 3 Schlüsseln <input type="checkbox"/> FAT inkl. 3 Schlüsseln <input type="checkbox"/> FIBS inkl. 3 Schlüsseln <input type="checkbox"/> Laufkartenbehälter inkl. 3 Schlüsseln <input type="checkbox"/> Bodenhebergehäuse inkl. 3 Schlüsseln <input type="checkbox"/> Leiterhalterung inkl. 3 Schlüsseln	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.	Fachunternehmerbescheinigung mit der verbindlichen Erklärung, das die BMA nach den jeweils gültigen Regelwerken durch Fachleute installiert wurde (Erriechteranererkennung).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
15.	Ein Satz Ersatzglasscheiben für Handfeuermelder zur Abnahme der Feuerwehr übergeben.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Ergänzende Bemerkungen:

(Ort, Datum, Unterschrift)

(Dienststempel)