

Name:

Adresse:

Hauptmeldernummer: **FMH 00**

(Wird von der Feuerwehr vergeben):

Prüfliste zur Vorlage bei der Feuerwehrabnahme Für Neubau oder Erweiterung von Brandmeldeanlagen

Bauherr:

Betreiber:

Errichter:

Fachplaner:

Nr.	Prüfpunkt	Pos.	Neg.	Bemerkungen
1.	Abnahmebericht gemäß PrüfVO NRW durch staatlich anerkannten Sachverständigen.	☐	☐	
2.	Instandhaltungsvertrag (mit gültiger Zertifizierung der Wartungsfirma) vorhanden.	☐	☐	
3.	Kopie des Einweisungsprotokolls der eingewiesenen Personen (mind. 3 Personen).	☐	☐	
4.	Übertragungseinrichtung: Störmeldung ist aufgeschaltet bei: _____ Sabotagealarm ist aufgeschaltet bei: _____	☐	☐	
5.	Von der Feuerwehr freigegebene Feuerwehrpläne ¹ gemäß der Gestaltungsrichtlinien / Checkliste auf CD vorhanden.	☐	☐	
6.	Feuerwehrlaufkarten ² gemäß Mustervorlage (Anhang B³) in DIN A3 und auf CD vorhanden.	☐	☐	
7.	1 x Meldergruppenverzeichnis gemäß Mustervorlage (Anhang C) in DIN A3 und auf CD vorhanden.	☐	☐	
8.	1 x Meldergruppenverzeichnis in DIN A4 in Prospekthüllen für die Einsatzakten der Feuerwehr vorhanden.	☐	☐	
9.	Objektschlüssel (überwachte Bereiche) für die freie Zugänglichkeit der Feuerwehr doppelt vorhanden.	☐	☐	

¹ Feuerwehrpläne sind mit der Einsatzplanung unter der Mailadresse feuerwehr.einsatzplanung@muelheim-ruhr.de abzustimmen.

² Feuerwehrlaufkarten sind mit der Brandmeldetechnik unter der Mailadresse feuerwehr.brandmeldeanlagen@muelheim-ruhr.de abzustimmen.

³ Diese sowie alle weiteren Anhänge können auf der Homepage der Stadt Mülheim an der Ruhr heruntergeladen werden.

Nr.	Prüfpunkt	Pos.	Neg.	Bemerkungen
10.	Beantragung / Freigabe / Lieferung des Doppelbartschlusses (FSD 3) ist bei der Feuerwehr erfolgt.	☐	☐	
11.	Vereinbarung über den Betrieb eines Feuerwehr-Schlüsseldepots (Anhang A).	☐	☐	
12.	Zwei verstellbare Halbprofilzylinder (Schließanlage/Hauptzugang) zur Aufnahme der Objektschlüssel im FSD 3 vorhanden.	☐	☐	
13.	Bestellung der Halbprofilzylinder aus der Mülheimer Feuerwehrschießung für nachstehend angekreuzte Einrichtungen beantragt (Anhang F). __ x ☐ FSD 1 __ x ☐ FSD 2 __ x ☐ FSD 3 __ x ☐ FSE __ x ☐ Feuerwehrüberschließung __ x ☐ FBF inkl. 3 Schlüsseln __ x ☐ FAT inkl. 3 Schlüsseln __ x ☐ FIBS inkl. 3 Schlüsseln __ x ☐ Laufkartenbehälter inkl. 3 Schlüsseln __ x ☐ Bodenhebergehäuse inkl. 3 Schlüsseln __ x ☐ Leiterhalterung inkl. 3 Schlüsseln	☐	☐	
14.	Fachunternehmerbescheinigung mit der verbindlichen Erklärung, das die BMA nach den jeweils gültigen Regelwerken durch Fachleute installiert wurde (Errichteranerkennung).	☐	☐	
15.	Ein Satz Ersatzglasscheiben für Handfeuermelder zur Abnahme der Feuerwehr übergeben.	☐	☐	
16.	Nachweis „Sachkundige Person GMA“ für die Begehung nach DIN VDE 0833-1 liegt vor. Anmerkung: <i>Ist notwendig, falls diese Begehung nicht Bestandteil des Instandhaltungs- und Wartungsvertrages ist.</i>	☐	☐	
17.	Ansprechpartner an den Konzessionär sowie der Feuerwehr übermittelt (Anhang H).	☐	☐	
18.	Diese Checkliste ausgefüllt der Feuerwehr vor dem Abnahmetermin per E-Mail schicken.	☐	☐	

Ergänzende Bemerkungen:

 (Ort, Datum, Unterschrift)

 (Dienststempel)