



Brandschutzklappe



Brandschutzrollladen



Feuerwehraufzug



RWA



RWA Bedienstelle



RWA Zuluftöffnung



Mechanische Entrauchung



Bedienstelle für mechanische Entrauchung



Brandwand



Komplextrennwand



Geschossdecke



Geschossdecke mit Durchbruch



Gebäude mit weicher Bedachung



Feuerschutztür



Feuerschutzschiebetor



Rauchschutztür



Treppenraum mit Feuerwiderstand



Treppenraum mit Feuerwiderstand



Treppenraum ohne Feuerwiderstand



Treppenraum ohne Feuerwiderstand



Anleiterstelle



Fluchttunnel



Information für die Feuerwehr



Brandmelderzentrale



Übertragungseinrichtung



Feuerwehr-Anzeigetableau



Feuerwehr-Schlüsseldepot



Feuerwehr-Bedienfeld



Feuerwehr-Gebädefunkbedienfeld



Blitzleuchte



Hauptschalter



Freischaltelement



Feuerwehr-Stromversorgung



Erdungseinrichtung



Löschwasserteich



Löschwasserbrunnen



Löschwasserbehälter überirdisch



Löschwasserbehälter unterirdisch



Saugstelle für Löschmittel



Wasser-Staueinrichtung vorbereitet



Oberflächenwasser-Schacht



Oberflächenwasser-Einlauf



Löschwasser-Sauganschluss, unterflur



Löschwasser-Sauganschluss, überflur



Unterflur-Hydrant



Überflur-Hydrant



Schlauchanschlussventil C, trocken



Schlauchanschlussventil C, nass



Wandhydrant



Löschwassereinspeisung B-Anschluss



Löschwasserpumpe



Löschwasser-Druckerhöhungspumpe



Pulverlöschanlage



Pulverlöschanlage-Bedienstelle



CO₂ - Löschanlage



CO₂ - Löschanlage-Bedienstelle



Schaum-Löschanlage



Schaum-Löschanlage, Bedienstelle




Schaum-Löschanlage, Einspeisung



Sprinkleranlage

	Sprinkleranlage, Bedienstelle		Gebäudeeingang
	Sprinklerzentrale		Hauptzufahrt
	Sprühflutanlage		Nebenzufahrt
	Sprühflutanlage, Bedienstelle		Hauptzugang Feuerwehr
	Berieselungsanlage		Durchfahrt - Höhe
	Berieselungsanlage, Bedienstelle		Durchfahrt - Breite
	Stationäre Löscheinrichtung		Elektronische Datenverarbeitung
	Löschmittelvorrat, allgemein		Hinweis auf Gashaupthahn
	Löschmittelvorrat, Inhalt und Bezeichnung		Absperreinrichtung, Rohrleitung
	Schmutz- / Mischwasserschacht		nicht mit Wasser löschen
	Löschwasserrückhaltung		
	Verschluss / Abdeckung Oberflächenwasser-Einlauf		





Gefahrenstelle



Feuergefährliche Stoffe



Explosionsgefährliche Stoffe



Giftige Stoffe



Ätzende Stoffe



Radioaktive Stoffe



Schwebende Last



Flurförderzeuge



Elektrische Spannung



Optische Strahlung



Laserstrahlung



Brandfördernde Stoffe



Elektromagnetische Strahlung



Magnetisches Feld



Stolpergefahr



Absturzgefahr



Biogefährdung



Quetschgefahr



Fräswelle



Kippgefahr beim Walzen



Automatischer Anlauf



Heiße Oberfläche



Handverletzung



Rutschgefahr



Förderanlage im Gleis



Einzugsgefahr



Treppe



Heiße Medien



Explosive Atmosphäre



Batterien



Gasflaschen



Gesundheitsschädliche Stoffe



Kälte